



Lagoa Formosa - MG

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LAGOA FORMOSA

R. Ver. Divino Nazário, 83 - B. Planalto - Telefax: (34)3824-2033
ETA: Av. Chico Beijo, 99 - B. Planalto - Lagoa Formosa - MG - Tel.: (34)3824-2054
www.saaelagoa.com.br

Controle de Qualidade da Água de Consumo Humano

Localidade: Localidade de Campina Verde	Nome Sistema: ETA - Sistema Simplificado de Tratamento	Mês / Ano: julho / 2012
---	--	-------------------------

Tipo do Manancial: Subterrâneo - Poço Profundo
--

Tipo de Tratamento: Desinfecção

ÁGUA TRATADA – Saída do Tratamento

Determinações			Frequência			Valor médio detectado
Parâmetro	Unidade	Valor Máximo Permitido	Exigida	Realizada	Anômalas	
Turbidez	uT	5	2 amostras semanais	8	0	0,50
Cor	mg Pt-Co/L	15	1 amostra semanal	8	0	<1
pH	-	6,0 a 9,5 recomendação	2 amostras semanais	8	-	7,50
⁽¹⁾ CRL	mg/L	0,5 (mínimo)	2 amostras semanais	8	0	0,71
Fluoreto	mg/L	1,5	Dispensada	--	--	--
Coliformes Totais	Coliformes em 100 mL	Ausência em 100 mL	2 amostras semanais	8	0	Ausência

ÁGUA TRATADA – Rede de Distribuição

Determinações			Frequência			Valor médio Detectado
Parâmetro	Unidade	Valor Máximo Permitido	Exigida	Realizada	Anômalas	
Turbidez	uT	5	10 mensais	10	0	0,57
Cor	mg Pt-Co/L	15	10 mensais	10	0	<1
pH	-	6,0 a 9,5 recomendação	Dispensada	10	-	7,42
⁽¹⁾ CRL	mg/L	0,5 (mínimo)	10 mensais	10	0	0,74
Fluoreto	mg/L	1,5	Dispensada	0	0	--
Coliformes Totais	Coliformes em 100 mL	*1 amostra entre as examinadas no mês	10 mensais	10	0	Ausência
Escherichia coli	E. coli em 100 mL	Ausência em 100 mL	10 mensais	10	0	Ausência
⁽²⁾ CBH	⁽³⁾ UFC	500 UFC/mL	2 mensais	6	0	<1

O SAAE realiza outras análises cujos parâmetros são exigidos pela Portaria nº. 2914 de 14/12/2011 do Ministério da Saúde.

*Sistemas de abastecimento de água para consumo humano que abastecem menos de 20.000 habitantes, apenas uma amostra, entre as amostras examinadas no mês poderá apresentar resultado positivo. Art. 27 Anexo I, da Portaria nº. 2914 de 14/12/2011 do Ministério da Saúde.

Nota:

⁽¹⁾CRL = Cloro Residual Livre

⁽²⁾CBH = Contagem de Bactérias Heterotróficas

⁽³⁾UFC = Unidade Formadora de Colônia

Responsável Técnico:

Júnia Cassia de Sousa Oliveira
Técnica em Química

Elson de Moraes
Diretor do SAAE

Data do Preenchimento: 13-ago-2012